

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; т. 346-10-33

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; 346-10-33 oitr-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнету-
ринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 8; т. 2-63-61.

Предписание № 7/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее –
индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главный государственный инспектор Качканарского ГО, Нижнету-
ринского ГО по пожарному надзору Е.Ю. Полудницына № 7 от «28» февраля 2019г
(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 11 час. 00 мин. « 11 » марта 2019 г. до 16 час. 30 мин. « 28 » марта 2019 г.

Житковским Владимиром Леонидовичем, дознавателем отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Качканарского ГО, Нижнетуриинского ГО управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области,
капитаном внутренней службы (государственный инспектор Качканарского ГО, Нижнетуриин-
ского ГО Свердловской области по пожарному надзо-
ру)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

проведена плановая выездную проверку МАОУ Нижнетуриинского ГО «Средняя общеобразователь-
ная школа №3» по адресу: 624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д. 6
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с уполномоченным представителем Директор МАОУ Нижнетуриинского ГО «Средняя об-
щеобразовательная школа №3» Майборода Ю.Н., и.о. директора МАОУ НТГО
«СОШ №3» Хайруллин Н.Ф.
(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препитания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Организовать обучение в организации лица, назначаемых исполняющими обязанности руководителя во время его отсутствия, обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальными программам, с отрывом от производства.	п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 приказа МЧС №645 об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации"	02.09.2019	
2.	В общем коридоре - эвакуационный путь (помещение №82 согласно технического паспорта на здание) заменить материал покрытий пола с неустановленным классом пожарной опасности, на требуемый КМ 2.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании». Статья 53. Статья 134 п. 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение таблица №2, таблица №28.	02.09.2019	
3.	В помещении мастерских первого этажа здания школы (помещение №45, согласно технического паспорта на здание), на пути эвакуации демонтировать растоловочно-строгальный станок (ширина пути эвакуации 0,68м), установить необходимую ширину пути эвакуации 1м.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании». ст. 52, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.36, пп. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 4.3.4 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»	02.09.2019	
4.	Производственные помещения первого этажа здания школы (помещение №45 и №44, согласно технического паспорта на здание) - мастерские (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) отделить от основных помещений школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ч. 1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» Статья 88 ФЭ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНИП 21-01-97* п. 5.14, 7.4, 7.17.	02.09.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **сентября 2019 г.**

(квартал, месяц)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, капитан внутренней службы Житковский В.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» апреля 2019г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Хайрулина Н.Ф.
(подпись)

Хайрулина Н.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

«01» апреля 2019г.

Телефон доверия:

ДНД МЧС России (495)449-99-99;

ГУМЧС России по Свердловской области (343)262-99-99