

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; т. 346-10-33

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; 346-10-33 oitp-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижне-
тинского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 8; т. 2-63-61.

Предписание № 7/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество послед
индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Качканарского ГО, Нижне-
тинского ГО по пожарному надзору Е.Ю. Полудницына № 7 от «28» февраля 2019г

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в перио
с 11 час. 00 мин. « 11 » марта 2019 г. до 16 час. 30 мин. « 28 » марта 2019 г.

Житковским Владимиром Леонидовичем, дознавателем отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО управления надзорной деят
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской обла
капитаном внутренней службы (государственный инспектор Качканарского ГО, Нижне
тинского ГО Свердловской области по пожарному на
ру)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

проведена плановая выездную проверку МАОУ Нижнетуринского ГО «Средняя общеобразова
тельная школа №3» по адресу: 624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д. 6
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с уполномоченным представителем Директор МАОУ Нижнетуринского ГО «Средне
образовательная школа №3» Майборода Ю.Н., и.о. директора МАОУ НТГО
«СШ №3» Хайруллина Н.Р.
(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отмет (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Организовать обучение в организации лица, назначаемых исполняющими обязанности руководителя во время его отсутствия, обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства.	п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 приказа МЧС №645 об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации"	02.09.2019	
2.	В общем коридоре - эвакуационный путь (помещение №82 согласно технического паспорта на здание) заменить материал покрытий пола с неустановленным классом пожарной опасности, на требуемый КМ 2.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании». Статья 53. Статья 134 п.6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение таблица №2, таблица №28.	02.09.2019	
3.	В помещении мастерских первого этажа здания школы (помещение №45, согласно технического паспорта на здание), на пути эвакуации демонтировать распиловочно-строгальный станок (ширина пути эвакуации 0,68м), установить необходимую ширину пути эвакуации 1м.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании». ст. 52, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.36, пп. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 4.3.4 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»	02.09.2019	
4.	Производственные помещения первого этажа здания школы (помещение №45 и №44, согласно технического паспорта на здание) – мастерские (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) отделить от основных помещений школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» Статья 88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНиП 21-01-97* п. 5.14, 7.4, 7.17.	02.09.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентября 2019 г.

(квартал, месяц)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, капитан внутренней службы Житковский В.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» апреля 2019г.

Предписание для исполнения получил(а):

Житковский В.Л.
(подпись)

«01» апреля 2019г.

Телефон доверия:

ДНД МЧС России (495)449-99-99;

ГУМЧС России по Свердловской области (343)262-99-99



Хайрулина Н.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)