



План устранения нарушений требований пожарной безопасности, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"**

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Нормативно-правовые акты РФ по ПБ, требования которых нарушены	Срок устранения	Ответственный
1	Организовать обучение лиц, назначаемых исполняющими обязанности руководителя во время его отсутствия, обучения по ПТМ по разработанным и утвержденным в установленном порядке программам с отрывом от производства	п.3 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.36 Приказа МЧС № 645 об утверждении норм ПБ «Обучение мерам ПБ работников организации»	02.09.2019г.	Майборода Ю.Н. Николаева И.А. Хайруллина Н.Ф. Фаргер А.В. Волкова С.В. Коновалова Л.П.
2	В помещении 82 заменить материал покрытие пола с неустановленным классом пожарной опасности, на требуемый КМ 2	ч.1 ст.46 184-ФЗ «О техническом регулировании»	02.09.2019г.	Майборода Ю.Н. Коновалова Л.П.
3	В мастерских 1 этажа демонтировать распиловочно-строгальный станок, установив необходимую ширину пути эвакуации 1метр.	ч.1 ст.46 184-ФЗ «О техническом регулировании»	02.09.2019г.	Майборода Ю.Н. Коновалова Л.П.
4	Установить ограждающие конструкции в мастерских 1 этажа с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ч.1 ст.46 184-ФЗ «О техническом регулировании»	02.09.2019г.	Майборода Ю.Н. Коновалова Л.П.